



Утверждаю  
Директор школы  
\_\_\_\_\_ А.С. Крымска

**АКТ №3 от 15.06.2022г.**  
**проведения ревизии резервуара питьевого водоснабжения**  
**МБОУ СОШ № 5 с. Трёхсельского**

Комиссия в составе: завхоза школы И.М. Шахиевой, зам. директор по УВР Рудыка В.В., директора МУП «Успенский водоканал» Ю.Н. Литвинова установила, что промывка и дезинфекция резервуара питьевого водоснабжения ёмкостью 6,0 м<sup>3</sup> проведена, о чем свидетельствуют Акт № от 15 июня 2022 г. (копия прилагается).

Члены комиссии:

Завхоз школы:  
Зам директора по УВР:  
Представитель  
МУП «Успенский водоканал»

Шахиева И.М.  
Рудыка В.В.

\_\_\_\_\_

«Утверждаю»  
Директор  
МУП «Успенский водоканал»  
Ю.Н. Литвинов



«15» 06 2022г.

АКТ № 1

проведенной очистки, промывки и дезинфекции резервуара (бака) в соответствии с «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» - 2000 г.

Резервуар емк. 6 куб. м.

Основание: согласно графика очистки, промывки и дезинфекции

Акт составили: инженер-технолог Резепова О.А. мастер ОСВ Осоченко Ю.С.  
в присутствии зав.хоза Макиевой Г.И.  
Бурадобина

Подземный, наземный, металлический, пластиковый, бетонный резервуар емкостью 6 куб.м.  
расположен на территории с. Тересольское ул. Мира 4  
МБОУ СОШ № 5

настоящая очистка проводилась «14» 06 2022 г., в результате нее  
изъято 0,05 куб. м. песка 0,06 куб. м. ила.

После промывки осуществлена его дезинфекция объемным методом или методом орошения с  
концентрацией активного хлора 60 мг/дм<sup>3</sup>. На эти цели израсходовано  
46 л. хлорной извести (гипохлорита натрия).

Экспозиция 24 час.

Затем емкость была промыта, промывные воды сброшены через грязевой выпуск (или откачены).  
После заполнения ее водой были отобраны пробы на химические, органолептические и  
микробиологические показатели.

*Акт выдан: вы заложено.* *Тепл*

показатели качества воды отвечают требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) вредности для человека факторов среды обитания»  
(прилагаются)

Подписи:

Мастер ОСВ

Резепова О.А. Тепл

Инженер-технолог

Осоченко Ю.С. Тепл



Слесарь АВР

Бурадобина А.В. Тепл

*директор* *Литвинов Ю.Н.*